

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

बरेली

पत्र संख्या: एन0ओ0सी0(स्कूल)/सीएफओ-2018  
सेवा में,

दिनांक: 30/10/2018

स्वामी/प्रबन्धक,  
सोबती पब्लिक स्कूल,  
ग्रीन पार्क कालोनी बीसलपुर रोड बरेली।

विषय: सोबती पब्लिक स्कूल, ग्रीन पार्क कालोनी बीसलपुर रोड बरेली का निरीक्षण कर कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक-शून्य का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से सोबती पब्लिक स्कूल, ग्रीन पार्क कालोनी बीसलपुर रोड बरेली का निरीक्षण कर कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस के सम्बन्ध में प्रश्नगत विद्यालय भवन का शासनादेश संख्या:1765/छ-पु0-8-2017-905(34)2016 दिनांक:17-02-2018 के आधार पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो विवरण निम्नवत पाया गया।

01-भवन की संरचना-

- 1-कवर्ड ऐरिया भूतल-618.90 वर्गमीटर।
- 2-कवर्ड ऐरिया प्रथमतल-587.29 वर्गमीटर।
- 3-भवन की ऊँचाई-7.60 मीटर।

02-भवन का अधिभोग एवं श्रेणी-प्रश्नगत भवन एन0वी0सी0 की शैक्षिक श्रेणी के अर्न्तगत आता है।

03-ढाचागत व्यवस्थाएँ-

- 1- पहुँचमार्ग-प्रश्नगत शैक्षिक भवन 12.00 मीटर चौड़े रोड के किनारे स्थित है, जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं।
- 2- निकास मार्ग-मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
- 4- सैटबैक-प्रश्नगत विद्यालय भवन के सैटबैक-मानकों के अनुसार उपलब्ध पाये गये।
- 5- अग्निसुरक्षा व्यवस्थाएँ-प्रश्नगत विद्यालय भवन में 2 प्राथमिक अग्निशमन उपकरण पी0ए0 सिस्टम एक्विजिट सइनेज, हाजरील फायर एलार्म सिस्टम कियाशील दशा में उपलब्ध पाये गये।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रश्नगत स्कूल भवन, के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने में अग्निशमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

(क0एन0 रावत)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
बरेली।

(PRINCIPAL)  
SOBTIS PUBLIC SCHOOL  
GREEN PARK,  
BAREILLY